

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2026

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu chào giá Mua sắm vật tư chuyên trạm biến áp điện cho Bệnh viện. Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng Hành chính quản trị – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 12/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chào giá: đính kèm theo danh mục.
- Khi tham gia chào giá, đề nghị quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt và các chi phí khác nếu có.
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG⁽¹⁾

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày / 6 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Tủ điện ngoài trời	- Kích thước: Cao 2200mm x Rộng 1400mm x Sâu 600mm, Dày 1,5mm - Thép sơn tĩnh điện	Tủ	01
02	Dây cáp điện	- CXV/DSTA - Tiết diện: 3x300 + 1 X 185mm ² - Giáp bảo vệ: Bảng thép DSTA - Ruột dẫn: Đồng - Hãng Cadivi- Việt Nam	Mét	40
03	Áp tô mát (cầu dao điện tự động): 1600A	- Mã sản phẩm: TS1600N - Dòng sản phẩm: MCCB TS - Số cực: 3 pha - Dòng định mức : 1600A - Dòng cắt ngắn mạch : 50kA - Chức năng: Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng: Dùng trong mạng lưới điện dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 8kV. - Ghi chú: Có biên bản kiểm định thí nghiệm thiết bị theo quy định	Cái	01
04	Áp tô mát (cầu dao điện tự động): 800A	- Mã sản phẩm: ABS803c 800A - Dòng sản phẩm: MCCB ABS - Số cực: 3 pha - Dòng định mức : 800A - Dòng cắt ngắn mạch : 75kA - Chức năng: Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng: Dùng trong mạng lưới điện dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 8kV. - Ghi chú: Có biên bản kiểm định thí nghiệm thiết bị theo quy định	Cái	01

05	Áp tô mát (cầu dao điện tự động): 500A	<ul style="list-style-type: none"> - Mã sản phẩm: ABS803c 500A - Dòng sản phẩm: MCCB ABS - Số cực: 3 pha - Dòng định mức : 500A - Dòng cắt ngắn mạch : 75kA - Chức năng: Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng: Dùng trong mạng lưới điện dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 8kV. - Ghi chú: Có biên bản kiểm định thí nghiệm thiết bị theo quy định 	Cái	02
06	Áp tô mát (cầu dao điện tự động): 400A	<ul style="list-style-type: none"> - Mã sản phẩm: ABS803c 400A - Dòng sản phẩm: MCCB ABS - Số cực: 3 pha - Dòng định mức : 400A - Dòng cắt ngắn mạch : 75kA - Chức năng: Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng: Dùng trong mạng lưới điện dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 8kV. - Ghi chú: Có biên bản kiểm định thí nghiệm thiết bị theo quy định 	Cái	02
07	Đầu cos	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Đồng - Tiết diện : 300mm² 	Cái	30
08	Mũ chụp đầu cos	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa - Tiết diện: 185mm² - Màu sắc : Đỏ, Vàng, Xanh, Đen 	Cái	30
09	Thanh Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Đồng - Kích thước: Chiều rộng: 80mm, chiều dày: 8mm - Sử dụng để đấu nối từ MCCB 1600A chia nhánh cho các MCCB trên tủ 	Bộ	01

Ghi chú: Bao gồm công lắp đặt thiết bị cho tủ điện.

BIỂU MẪU
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa
Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2026
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(ký tên và đóng dấu)