

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2026

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu chào giá Mua sắm vật tư sửa chữa mái che khoa KBCBTYC. Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng Hành chính quản trị – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 30/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chào giá: đính kèm theo danh mục.
- Khi tham gia chào giá, đề nghị quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, và các chi phí khác nếu có.
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG⁽¹⁾

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày /6 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Máng tôn	- Máng tôn thu nước. Dập định hình - Kích thước: Dày 0,45mm. - Quy cách: Dài 6m/máng - Hãng Đông Á	Máng	30
02	Tôn phẳng	- Tôn kẽm phẳng - Kích thước: Rộng 0,6m. Dày 0,4mm - Quy cách: Dài 8m/tấm - Hãng Đông Á	Tấm	20
03	Phễu thoát nước	- Phễu thoát nước tôn kẽm - Quy cách: Đường kính 90mm. Dày 0,4mm	Cái	20
04	Vít bắn tôn	Vít bắn tôn kẽm sắt. - Quy cách: dài 5cm, - Bịch 200 cái/bịch	Bịch	07
05	Silicon	- Silicon A500 -Trắng sữa - Hãng Apollo	Chai	30
06	Tôn sóng	Tôn sóng kẽm. - Kích thước 1m, chiều dài 5m/tấm. - Hãng Đông Á	Tấm	25
07	Sắt hộp mạ kẽm	- Sắt hộp mạ kẽm 30x60x1,2mm - Độ dài 6m/cây - Hãng Hòa Phát	Cây	20

BIỂU MẪU
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa
Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2026
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(ký tên và đóng dấu)