

Số: 254 /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm hệ thống lọc khí sạch cho hệ thống áp lực dương của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ms Tâm - Phòng VTTBYT – SĐT: 0816.144.473.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 16h ngày 05 tháng 02 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05/02/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm hệ thống lọc khí sạch cho hệ thống áp lực dương của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá: catalogue hàng hoá của nhà sản xuất, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có).

- Khuyến khích các đơn vị nhà thầu đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để khảo sát trực tiếp hiện trạng theo thông tin sau đây:

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 11h00 hoặc chiều từ 13h30 – 16h00 từ ngày 22/01/2026.

+ Địa điểm: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Ms Tâm - Phòng VTTBYT – SĐT: 0816.144.473, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₄

GIÁM ĐỐC



Lê Huy Thạch



PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẴM HỆ THỐNG LỌC KHÍ SẠCH CHO HỆ THỐNG
ÁP LỰC DƯƠNG

(Đính kèm Thư yêu cầu số 254 /TYC-BVNT ngày 21 tháng 01 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Lọc thô G4 gió cấp (AHU)	Kích thước (WxHxD): 594x594x46 mm	Bộ	10	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	Tương thích với hệ thống áp lực dương hiện có của Bệnh viện. Nhà Thầu có thể liên hệ Chủ đầu tư để khảo sát nếu cần. Thông tin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận , số điện thoại: 0816.144.473
2	Lọc thô G4 gió cấp (AHU)	Kích thước (WxHxD): 289x594x46 mm	Bộ	4	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	
3	Lọc thô G4 gió hồi chân tường (phòng mổ)	Kích thước (WxHxD): 220x200x22 mm	Bộ	48	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	
4	Lọc thô G4 gió hồi (trên trần hành lang sạch)	Kích thước (WxHxD): 610x610x22 mm	Bộ	6	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	
5	Lọc túi F8 gió cấp (AHU)	Kích thước (WxHxD): 592x592x520 mm	Bộ	10	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	
6	Lọc túi F8 gió cấp (AHU)	Kích thước (WxHxD): 287x592x520 mm	Bộ	4	Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần)	
7	Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần phòng mổ)	Kích thước (WxHxD): 914x610x66 mm	Bộ	24	Thay 1 lần/ 12 tháng (12 tháng 01 lần)	
8	Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần hành lang sạch)	Kích thước (WxHxD): 610x610x66 mm	Bộ	4	Thay 1 lần/ 12 tháng (12 tháng 01 lần)	

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá danh mục:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Mã sản phẩm	Bảo hành	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)* (10)
1									
2									
n	...								
Tổng cộng									...

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
- Thời gian giao hàng dự kiến: Ngày, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày ... tháng năm 2026
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)