SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4905 /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế vật tư định kỳ cho hệ thống áp lực dương phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn theo quy định.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 15h ngày 08 tháng 12 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/12/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế vật tư định kỳ cho hệ thống áp lực dương phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại Biểu mẫu.

- Cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của STT2 đến STT14.

- Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, thay thế, chi phí kiểm định khu vực phòng mổ và khu vực hành lang khí sạch sau khi thay thế vật tư và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT$_2$

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ BAO GỒM THAY THẾ VẬT TƯ ĐỊNH KỲ CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 4905 /TYC-BVNT ngày 26 /11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng
1	Bảo trì, vệ sinh định kỳ hệ thống AHU1 - AHU5	Thực hiện bảo trì, vệ sinh, thay lọc định kỳ cho 05 hệ thống AHU1 - AHU5: 04 lần/năm (03 tháng/lần)	Lần	4
2	Thay lọc thô G4	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung nhôm hoặc tương đương - Kích thước: 592x592x46mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	10
3	Thay lọc thô G4	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung nhôm hoặc tương đương - Kích thước: 592x287x46mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	6
4	Thay lọc tinh F8	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 592x592x530mm, 8 túi - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	10
5	Thay lọc tinh F8	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 592x287x530mm, 4 túi - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	6

Stt	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng
6	Thay lọc thô G4 (lọc gió tươi)	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 210x200x25mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	4
7	Thay lọc thô G4 (lọc gió tươi)	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 420x200x25mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	4
8	Thay lọc thô G4 (lọc gió tươi)	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 320x200x25mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	2
9	Thay lọc thô G4 (lọc hồi góc)	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 740x440x25mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	48
10	Thay lọc Hepa H14	- Vật liệu: sợi thủy tinh hoặc tương đương. - Khung nhôm hoặc tương đương - Kích thước: 915x610x69mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	24
11	Thay hộp lọc Hepa	- Vật liệu: SS400 hoặc tương đương, sơn tĩnh điện - Kích thước: 1045x740x250mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	24
12	Thay lọc thô G4 (lọc hồi trần)	- Vật liệu: sợi tổng hợp hoặc tương đương. - Khung tôn kẽm hoặc tương đương - Kích thước: 610x610x25mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	6

Stt	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng
13	Thay lọc Hepa H13	- Vật liệu: sợi thủy tinh hoặc tương đương. - Khung nhôm hoặc tương đương - Kích thước: 610x610x69mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	4
14	Thay hộp lọc Hepa	- Vật liệu: SS400 hoặc tương đương, sơn tĩnh điện - Kích thước: 740x740x250mm - Tương thích với Hệ thống áp lực dương AHU1 - AHU5, Model: SCU060B, SCU125A, SCU100A, hãng /nước sản xuất: Saiver/Malaysia.	Cái	4

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:……..

Địa chỉ:…….

Điện thoại liên hệ:…….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số: /TYC-BVNT ngày *26* tháng *11* năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá danh mục dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)=(5)*(6)*
1						
2						
n	…					
	Tổng cộng					

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, thay thế, chi phí kiểm định khu vực phòng mổ và khu vực hành lang khí sạch sau khi thay thế vật tư và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Thời gian thực hiện: …… ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường *hợp* mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)