

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

THƯ YÊU CẦU
V/v Gia hạn thời gian nhận báo giá

Kính gửi: Quý Công ty

Ngày 29/07/2025 Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có phát hành Thư yêu cầu chào giá số 365/TYC-BVNT cho danh mục Mua sắm máy bơm nước và role bảo vệ pha cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Sau thời hạn, Bệnh viện chưa nhận đủ báo giá. Do đó, Bệnh viện gia hạn thời gian nhận báo giá của các nhóm danh mục trên với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 10h ngày 18 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá: Mua sắm máy bơm nước và role bảo vệ pha cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt.
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện: benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG₍₁₎

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày / /2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm	Hãng/Nước Sản xuất	Đơn vị	Số lượng
01	Máy bơm nước 3 pha	- Tiêu chuẩn thiết kế EN733 – tiêu chuẩn bơm ly tâm trục ngang Châu Âu. - Nguồn điện: 3 pha 380V. - Công suất: 7.5Hp, 5.5Kw. - Lưu lượng: 9 – 42 M2/giờ. - Cột áp: 45.5 – 29.4 mét. - Thân bơm: gang đúc cao cấp. - Giá đỡ động cơ: gang đúc nguyên khối. - Cánh bơm: thép không gỉ. - Đầu trục bơm: Thép không gỉ AISI 304. - Áp suất làm việc tối đa: 10 bar. - Cấp cách điện: Class F. - Cấp độ bảo vệ : IPX5 - chống tia nước và bụi bẩn. - Kích thước đầu hút - xả: DN65 – DN40(mm).	CM40-200B	Pentax ITALY	Cái	01
02	Role bảo vệ pha	- Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC. - Công suất tiếp điểm: AC380V 3A. - Công suất tiêu thụ: ≤ 1 W.	XJ3-D	Chint Trung Quốc	Cái	01

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa
Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ngày, kể từ ngày tháng năm 2025 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày)

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2025
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(ký tên và đóng dấu)

